

質疑応答書

件名

新田東総合運動場 3×3バスケットボールコート新設工事

	整理番号 (事業団記入欄)
	K 2 0 2 5 0 4
質問事項	回答 (事業団記入欄)
<p>① 地下埋設物の調査費用は含まれているのでしょうか。また、地下埋設物の切り回しが発生した場合設計変更となるのでしょうか。</p>	<p>① 調査費用は特に含んでおりません。 なお、施工中に図書に明示されていない地下埋設物が確認される等、工事の施工方法や工程に影響を及ぼす切り回し等が必要となった場合は、発注者と協議のうえ、必要に応じて措置を講じます。</p>
<p>② 施設が通常利用されている中での作業となりますので誘導員は常時配置となると思われますが設計人数を回答頂けるのでしょうか？</p>	<p>② 来場者および車両等の安全確保に必要な誘導員の配置については、受注者の責任において適切に計画・配置するものとし、特定の配置人数は定めていませんので、工事内容・施工箇所・作業工程等を踏まえ、必要と判断される人数を見込んで積算してください。</p>
<p>③ 雨水排水設備工の側溝について側溝の据付予定箇所及び延長を回答頂けるでしょうか。</p>	<p>③ コート周囲の低地部において、延長約17mを想定しています。詳細な据付位置については、現地状況を踏まえ、施工前に発注者と協議のうえ最終決定するものとします。</p>

注1) この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2) 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。